

Personal information contained on this form is collected under the authority of the Ontario Water Resources Act, Section 20. The Purpose of the form is to record details and information about the taking of water annually. Questions should be directed to the respective hub office in your area.

*Les renseignements personnels qui figurent dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 20 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Ce formulaire sert à dossiers les détails et les renseignements concernant la prise d'eau annuelle. Prière d'adresser toutes questions au personnel du bureau régional de votre secteur.*

Year(Année): 2007 Permit No.(N° de permis): 7214-6SAJCY Source: St. Clair River/Lake Huron  
 Location: RW - St. Clair River

Name of Permittee: Lambton Area Water Supply System Jo Mailing Address: 1215 Fort St, Point Edward, ON N7T 7J9  
*Nom du titulaire du permis Adresse postale*

Location Of Taking: Twp. or Municipality: Concession: Lot:  
*Lieu de la prise d'eau Canton ou municipalité*  
 1215 Fort St Sarnia, County of Lambton

Rated Capacity(m3/day) Peak Daily Rate Of Taking(L/sec) Peak Daily Rate of Taking (L/min)  
*capacité nominale Debit de pointe journalier Debit de pointe journalier*  
 181,844.0 2,104.68

	Jan/2007	Feb/2007	Mar/2007	Apr/2007	May/2007	Jun/2007	Jul/2007	Aug/2007	Sep/2007	Oct/2007	Nov/2007	Dec/2007	<-- Total -->	<-- Avg. -->	<-- Max. -->	<-- Criteria-->
Total Hours of Taking	742.5	672.0	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	8,758.5	729.88	744.0	
Total Amt of Taking(m3)	1,613,699.0	1,525,600.0	1,671,159.0	1,658,539.0	1,879,452.0	2,368,691.0	2,377,668.0	2,093,398.0	1,991,719.0	1,833,207.0	1,601,735.0	1,609,050.0	22,223,917.0	1,851,993.08	2,377,668.0	
Avg Daily Taking(m3)	52,054.81	54,485.71	53,908.35	55,284.63	60,627.48	78,956.37	76,698.97	67,528.97	66,390.63	59,135.71	53,391.17	51,904.84		60,863.97		181,844.0
%Rated Capacity(Avg. Daily Taking)	28.63	29.96	29.65	30.4	33.34	43.42	42.18	37.14	36.51	32.52	29.36	28.54				
Max Daily Flow(m3)	66,572.0	60,607.0	60,687.0	62,050.0	81,602.0	96,738.0	93,102.0	98,962.0	76,949.0	70,304.0	64,253.0	60,826.0			98,962.0	181,844.0
%Rated Capacity(Max Daily Flow)	36.61	33.33	33.37	34.12	44.87	53.2	51.2	54.42	42.32	38.66	35.33	33.45				
Avg Daily Rate of Taking(L/sec)	602.45	630.62	625.55	639.87	701.73	914.18	887.78	781.56	768.11	680.79	614.1	600.73		703.96		
Peak Daily Rate of Taking(L/sec)	1,058.68	712.71	709.76	1,052.29	1,093.9	1,469.31	1,478.94	1,467.02	1,125.0	1,075.34	1,081.59	715.09			1,478.94	2,104.68
%Peak Daily Rate of Taking(L/sec)	50.3	33.86	33.72	50.0	51.97	69.81	70.27	69.7	53.45	51.09	51.39	33.98				