

Personal information contained on this form is collected under the authority of the Ontario Water Resources Act, Section 20. The Purpose of the form is to record details and information about the taking of water annually. Questions should be directed to the respective hub office in your area.

Les renseignements personnels qui figurent dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 20 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Ce formulaire sert à dossiers les détails et les renseignements concernant la prise d'eau annuelle. Prière d'adresser toutes questions au personnel du bureau régional de votre secteur.

Year(Année): 2008 Permit No.(N° de permis): 3657-7DJL86 Source: St. Clair River/Lake Huron
 Location: RW - St. Clair River

Name of Permittee: Lambton Area Water Supply System Jo Mailing Address: 1215 Fort St, Point Edward, ON N7T 7J9
Nom du titulaire du permis Adresse postale

Location Of Taking: Twp. or Municipality: Concession: Lot:
Lieu de la prise d'eau Canton ou municipalité
 1215 Fort St Sarnia, County of Lambton

Rated Capacity(m3/day) Peak Daily Rate Of Taking(L/sec) Peak Daily Rate of Taking (L/min)
capacité nominale Debit de pointe journalier Debit de pointe journalier
 181,844.0 2,104.68

	Jan/2008	Feb/2008	Mar/2008	Apr/2008	May/2008	Jun/2008	Jul/2008	Aug/2008	Sep/2008	Oct/2008	Nov/2008	Dec/2008	<-- Total -->	<-- Avg. -->	<-- Max. -->	<-- Criteria-->
Total Hours of Taking	744.0	696.0	743.0	716.0	744.0	720.0	739.7	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	8,774.7	731.23	744.0	
Total Amt of Taking(m3)	1,581,117.0	1,673,842.0	1,560,205.0	1,626,799.0	1,792,482.0	1,804,905.0	2,007,626.0	2,052,283.0	1,841,319.0	1,791,184.0	1,627,509.0	1,596,987.0	20,956,258.0	1,746,354.83	2,052,283.0	
Avg Daily Taking(m3)	51,003.77	57,718.69	50,329.19	54,226.63	57,822.0	60,163.5	64,762.13	66,202.68	61,377.3	57,780.13	54,250.3	51,515.71		57,262.67		181,844.0
%Rated Capacity(Avg. Daily Taking)	28.05	31.74	27.68	29.82	31.8	33.09	35.61	36.41	33.75	31.77	29.83	28.33				
Max Daily Flow(m3)	60,557.0	90,406.0	59,603.0	63,868.0	73,501.0	69,675.0	76,054.0	83,686.0	72,868.0	67,523.0	61,195.0	60,360.0			90,406.0	181,844.0
%Rated Capacity(Max Daily Flow)	33.3	49.72	32.78	35.12	40.42	38.32	41.82	46.02	40.07	37.13	33.65	33.19				
Avg Daily Rate of Taking(L/sec)	590.29	668.04	580.58	627.62	669.24	696.34	749.56	766.39	710.38	668.75	627.9	594.02		662.43		
Peak Daily Rate of Taking(L/sec)	718.88	1,064.02	1,148.8	1,446.31	1,175.46	1,178.74	1,470.09	1,084.5	1,175.14	1,211.22	1,160.1	1,055.89			1,470.09	2,104.68
%Peak Daily Rate of Taking(L/sec)	34.16	50.55	54.58	68.72	55.85	56.01	69.85	51.53	55.83	57.55	55.12	50.17				